



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

190098, г. Санкт – Петербург,
ул. Галерная, д. 20-22, лит. А
Тел/факс: +7(812)334-5060
E-mail: office@teploenergo.ru

ОКПО 72472319 ОГРН 1047833020058
ИНН 7838024362 КПП 783450001

02.08.2016, № 8217

На № _____ от _____

Г Опытная эксплуатация

Генеральному директору
ЗАО «Гидролекс»

Д.Л. Грохольскому

Уважаемый Дмитрий Леонидович!

В январе 2016 года Вашей организацией на котельной по адресу: пос. Шушары, Колпинское шоссе, д. 10, корп. 6 в качестве опытной эксплуатации 26.01.2016 года были установлены аппараты FORCEL BBT 80-1650-2 произведенные в Вашей компании.

В течении всего срока эксплуатации (4 месяца отопительного сезона) аппараты FORCEL BBT 80-1650-2 продемонстрировали соответствие заявленным рабочим характеристикам. По результатам освидетельствования, проведенного технической комиссией, теплообменники оказались свободными от накипи и отложений солей, образующихся регулярно в аппаратах других конструкций за аналогичный срок эксплуатации.

Считаю опытную эксплуатацию теплообменных аппаратов FORCEL BBT 80-1650-2 успешной.

Результатом чего Вам предлагается подготовить пакет документов для представления данной продукции на НТС ООО «Петербургтеплоэнерго»

Д.В. Матин

Исп.: Бесов Д.В.
Тел.: 427-36-91